RUSSIAN FEDERATION

№ 0008740

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00620

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» . ОГРН: 1176658075274. Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, дом 18, корпус 46, помещение 33, телефон: +7 (343) 268-37-22 , адрес электронной почты: anfilada-gmp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» . ОГРН: 1176658075274. Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, дом 18, корпус 46, помещение 33, телефон: +7 (343) 268-37-22 , адрес электронной почты: anfilada-gmp@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, этаж/пом. 2/4/1 ком./офис 6(о)/161. email: sdspbi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Ограждающие стеновые конструкции модульной сборки, из сэндвич-панелей с облицовками из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, и минераловатным заполнителем плотностью 135 кг. на куб.м. типа SWP-DF50-FP45 и SWP-DF80-FP60, торговой марки ANFILADA. Выпускаемые по ТУ5262-32266917-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД2 25.11.23.119

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условийдоговоров, на соответствии которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования.
ГОСТ 30247.1 -94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования.
ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность.
Предел огнестойкости для панелей типа SWP-DF50-FP45 с минераловатным заполнителем толщиной не менее 50 мм. — EI45. Предел огнестойкости для панелей типа SWP-DF80-FP60 с минераловатным заполнителем толщиной не менее 80 мм. — EI60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ620-04/2023 от 06.04.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 526220-001-090448209-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2023 **по** 05.04.2026

04

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Г.В. Давлетшин

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 846. Изготовлено для ООО «СДИСПЫТАНИЯ». Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru