RUSSIAN FEDERATION

№ 0008742

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00621
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» . ОГРН: 1176658075274. Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, дом 18, корпус 46, помещение 33, телефон: +7 (343) 268-37-22 , адрес электронной почты: anfilada-gmp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» . ОГРН: 1176658075274. Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, дом 18, корпус 46, помещение 33, телефон: +7 (343) 268-37-22 , адрес электронной почты: anfilada-gmp@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, этаж/пом. 2/4/1 ком./офис 6(о)/161. email: sdspbi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери стальные противопожарные для чистых производственных помещений типов по приложению бланк №0002221. Выпускаемые по ТУ 5284-001-32266917-2015.Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.12.10.000

код ТН ВЭД
7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Испытания на огнестойкость» - Предел огнестойкости – EI 60. Технический регламент от требования пожарной безопасности (Федеральный Закон №123 от 22 июля 2008 года в ред. Федеральных законов №117ФЗ от 10.072013 и №185ФЗ от 23.06.2014, №160ФЗ от 13.07.2015.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ621-04/2023 от 06.04.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.04.2023 по 05.04.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.С. Зайцев
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Г.В. Давлетшин
подпись, инициалы, фамилия

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 046. Изготовлено для ООО «СДИСПЫТАНИЯ». Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

RUSSIAN FEDERATION

№ 0002221

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00621

Код ТН ВЭД	Продукция	Нормативный документ
7308 30 000 0	Двери стальные противопожарные для чистых производственных помещений: Одностворчатые глухие типа ST50-SW-EI60, Одностворчатые с остеклением до 30% типа ST50-SW-WC-EI60, Габаритные размеры: ширина 900мм. (+/-20%); высота 2100мм. (+/-20%), Двустворчатые глухие типа ST50-2SW-EI60, Двустворчатые с остеклением до 30% типа ST50-2SW-WC-EI60, Габаритные размеры: ширина 1600мм. (+/-20%); высота 2100мм. (+/-20%), Толщина дверного полотна не менее 50мм., заполнение минеральная вата плотностью не менее 110 кг/куб.м., стекло огнестойкое марки Pyropane толщиной 8 мм. AGS Glass Flat; порошково-полимерное покрытие толщиной не менее 60 мкм.Торговой марки «ANFILADA».	ТУ 5284-001-32266917-2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Г.В. Давлетшин

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Е». Лицензия № 05-05-06/003 ФНС РФ, ТЗ № 818. Бланк не является ценной бумагой. Изготовлено для ООО «СДИСПЫТАНИЯ». Тел.: (495) 725-47-42, www.opcnet.ru